

**Q****床グリルの中に水・飲み物をこぼした****A.** 少量であれば乾燥するので問題ありませんが、量によってはダクトの交換が必要になることもあります。

以下のことがないか、チェックして下さい。

<input type="checkbox"/> こぼした部分からニオイがある	⇒念の為、お客様センターにご相談下さい。
<input type="checkbox"/> ダクトにつながっている吹き出しグリルである	⇒お客様センターにご相談下さい。